

SRAC CERT S.R.L. - București, ROMÂNIA
Str. Vasile Pârvan, nr. 14, sector 1
tel 021.313.63.35 - fax 021.313.23.80
office@srac.ro, www.srac.ro


acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17021:2011
+ Reg. (UE) 305/2011

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. 006/8 OC/2013

EU - Notified Body
SRAC CERT SRL
NB 2003



C E R T I F I C A T

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ 2003 - CPR - 86

În conformitate cu Regulamentul 305/2011/UE al Parlamentului European și al Consiliului
din 9 martie 2011, acest certificat este valabil pentru produsul pentru construcții

STÂLPI PREFABRICAȚI DIN BETON

Stâlpi centrifugați din beton armat, cu secțiune inelară tip SC 10001; SC 10005; SC 15014; SC 15015, având următoarele niveluri de performanță: rezistența la compresiune: min 50N/mm²; pentru oțelul de armare: limita convențională a elasticității la 0,1%: min 345 N/mm², rezistența la rupere a oțelului - min 510N/mm². Nivelul de performanță pentru caracteristicile rezistență mecanică, prevederi constructive și durabilitate este conform proiect de execuție. Metoda nr. 3 de marcaj CE; cu utilizare preconizată pentru linii electrice aeriene, așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora

fabricat de

MACON S.R.L.

Deva, Str. Santuhalm, nr. 1, jud. Hunedoara

și fabricat în

Deva, Str. Santuhalm, nr. 1, jud. Hunedoara

Acest certificat atestă că toate prevederile referitoare la evaluarea și verificarea
constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului

EN 12843:2004; SR EN 12843:2005

sub sistem 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și că
controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele prestabilite, pentru aceste performanțe.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegheților anuale până la data de:



05-
2016

05-
2017

05-
2018

Acest certificat a fost emis inițial la data de **21 octombrie 2008** și rămâne valabil, atât timp cât cerințele privind metodele de încercare și/sau cerințele pentru controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat, utilizate la evaluarea performanței caracteristicilor esențiale declarate, nu sunt modificate, iar produsul de construcție și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, și dacă SRAC nu suspendă sau anulează acest certificat.

Director General
Ing. Mihaela Cristea

15 aprilie 2015

SRAC CERT S.R.L. - București, ROMÂNIA
Str. Vasile Pârvan, nr. 14, sector 1
tel 021.313.63.35 - fax 021.313.23.80
office@srac.ro, www.srac.ro


acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17021:2011
+ Reg. (UE) 305/2011

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. 006/8 OC/2013

EU - Notified Body
SRAC CERT SRL
NB 2003



C E R T I F I C A T

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

2003 - CPR - 54

În conformitate cu Regulamentul 305/2011/UE al Parlamentului European și al Consiliului
din 9 martie 2011, acest certificat este valabil pentru produsul pentru construcții

STÂLPI PREFABRICAȚI DIN BETON

Stâlpi centrifugați din beton precomprimat, cu secțiune inelară tip SCP 10002; SCP 10005; SCP 15006; SCP 15007; SCP 15014; SCP 15015, având următoarele niveluri de performanță: rezistența la compresiune: min 55N/mm²; pentru oțelul de precomprimare: limita convențională a elasticității la 0,1%: min 1670 N/mm², rezistența la rupere a oțelului pentru precomprimare - min 1860N/mm². Nivelul de performanță pentru caracteristicile rezistența mecanică, prevederi constructive și durabilitate este conform proiect de execuție. Metoda nr. 3 de marcaj CE; cu utilizare preconizată pentru linii electrice aeriene, așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora

fabricat de

MACON S.R.L.

Deva, Str. Santuhalm, nr. 1, jud. Hunedoara

și fabricat în

Deva, Str. Santuhalm, nr. 1, jud. Hunedoara

Acest certificat atestă că toate prevederile referitoare la evaluarea și verificarea
constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului

EN 12843:2004; SR EN 12843:2005

sub sistem 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și că
controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele prestabilite, pentru aceste performanțe.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegheților anuale până la data de:



Acest certificat a fost emis inițial la data de **21 octombrie 2008** și rămâne valabil, atât timp cât cerințele privind metodele de încercare și/sau cerințele pentru controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat, utilizate la evaluarea performanței caracteristicilor esențiale declarate, nu sunt modificate, iar produsul de construcție și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, și dacă SRAC nu suspendă sau anulează acest certificat.

Director General
Ing. Mihaela Cristea

15 aprilie 2015

SRAC CERT S.R.L. - București, ROMÂNIA
Str. Vasile Pârvan, nr. 14, sector 1
tel 021.313.63.35 - fax 021.313.23.80
office@srac.ro, www.srac.ro


acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17021:2011
+ Reg. (UE) 305/2011

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. 006/8 OC/2013

EU - Notified Body
SRAC CERT SRL
NB 2003



C E R T I F I C A T

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ 2003 - CPR - 55

În conformitate cu Regulamentul 305/2011/UE al Parlamentului European și al Consiliului
din 9 martie 2011, acest certificat este valabil pentru produsul pentru construcții

STÂLPI PREFABRICAȚI DIN BETON

Stâlpi vibrați din beton precomprimat, cu secțiune trapezoidală tip SE4T; SE10T; SE11T; având următoarele niveluri de performanță: rezistență la compresiune: min 50N/mm²; pentru oțelul de precomprimare: limita convențională a elasticității la 0,1%: min 1670 N/mm², rezistența la rupere a oțelului - min 1860N/mm². Nivelul de performanță pentru caracteristicile rezistență mecanică, prevederi constructive și durabilitate este conform proiect de execuție. Metoda nr. 3 de marcaj CE; cu utilizare preconizată pentru linii electrice aeriene, așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora

fabricat de

MACON S.R.L.

Deva, Str. Santuhalm, nr. 1, jud. Hunedoara

și fabricat în

Deva, Str. Santuhalm, nr. 1, jud. Hunedoara

Acest certificat atestă că toate prevederile referitoare la evaluarea și verificarea
constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului

EN 12843:2004; SR EN 12843:2005

sub sistem 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și că
controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele prestabilite, pentru aceste performanțe.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegheților anuale până la data de:



05-
2016

05-
2017

05-
2018

Acest certificat a fost emis inițial la data de **21 octombrie 2008** și rămâne valabil, atât timp cât cerințele privind metodele de încercare și/sau cerințele pentru controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat, utilizate la evaluarea performanței caracteristicilor esențiale declarate, nu sunt modificate, iar produsul de construcție și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, și dacă SRAC nu suspendă sau anulează acest certificat.

Director General
Ing. Mihaela Cristea

15 aprilie 2015